

浅草駅の見切り縁の落下について

首都圏新都市鉄道株式会社(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:柚木 浩一)では、平成 29 年 7 月 25 日(火)、TX 浅草駅において、自動券売機上の見切り縁(みきりふち 天井の隙間を隠すために取り付けている部品)が 1 箇所で剥がれ、自動券売機下に落下する事象が発生しました。ご利用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

記

- 1 発生日時 : 平成 29 年 7 月 25 日(火) 7 時 47 分頃
- 2 発生場所 : つくばエクスプレス浅草駅(東京都台東区西浅草 3-1-11)
自動券売機付近
- 3 概要 : 当駅の自動券売機上の見切り縁が 1 箇所で剥がれ、自動券売機下に落下しました。
本事象において、お客様にお怪我等はありませんでした。

<落下した見切り縁の詳細>
 - ・設置場所…高さ 4 メートル
 - ・落下物…見切り縁部品 1 個
 - ・大きさ…長さ 12cm・幅 3cm・厚さ 0.2cm・重さ 40g
 - ・材質…鋼製
- 4 判明の経緯 : お客様からの申告により、当駅の駅員が現地を確認したところ、見切り縁の落下物を発見しました。
- 5 原因 : 見切り縁のビスを止めていた部材の腐食により、ビスごと抜け落ちたものと思われます。
- 6 対応 : 本日中(7 月 25 日)に全駅の同様の箇所の目視点検を行います。
なお、見切り縁は、取り外しても、施設の強度および使用上、問題ありません。
目視点検の結果、不良箇所があれば、見切り縁を撤去し、後日補修をし、復旧いたします。

以 上